



**ATENÇÃO:**

- Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Obedecer normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.

**WARNING:**




- Installation and maintenance to be performed by authorized personnel only.
- User is cautioned to observe all recommendations, warnings and cautions relating to safety of personnel and equipment as well as general and local health and safety laws, codes and procedures.






**ATENCIÓN:**

- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipamiento.
- Recomiendase instalación por profesional calificado.
- Respetar normas nacionales y locales.
- Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.


**WARNUNG:**

- Bevor irgend eine Arbeit am Gerät vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Einheit stromlos und freigeschaltet ist.
- Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu berücksichtigen.





	CWMC9 CWM18	CWMC25	CWMC32	CWMC50 CWM65	CWMC80	CWMC9 CWM18	CWMC25	CWMC32	CWMC50 CWM65	CWMC80
A	1.77 45	1.77 45	2.17 55	2.60 76	2.97 75.4	1.77 45	1.77 45	2.17 55	2.60 66	2.97 75.4
B	4.976 126.4	5.08 129	5.51 140	6.22 158	6.58 167	6.169 156.7	6.26 159	6.30 160	6.22 158	6.58 167
C	4.45 113	4.45 113	4.92 125	7.28 185	7.28 185	4.45 113	4.45 113	4.92 125	7.28 185	7.28 185




O contator CWMC permite apenas 1 contato auxiliar.  
The CWMC contactor allows only 1 auxiliary contact.  
El contactor CWMC permite solamente 1 contacto frontal.  
Bei CWMC ist nur 1 Hilfskontakt erlaubt.

Substituição de contatos não permitida  
Changing contacts is not allowed  
Cambio de contactos prohibido  
Kontaktaustausch nicht erlaubt



		CWMC9...18			CWMC25		
	mm <sup>2</sup> (IEC)	1X 0,5...4 2X 0,5...2,5	1X 1...6 2X 2,5...6	1X 0,5...6 2X 2,5...6	1X 1...10 2X 2,5...6	1X 2,5...10 2X 2,5...10	1X 1...10 2X 1...2,5 2X 2,5...10
	AWG (UL)	14...10	14...10	14...10	14...8	14...8	14...8
	IEC (N.m)	1 ... 1,5		UL (lb.in)		15	
	IEC (N.m)	1,6 ... 3		UL (lb.in)		16	

		CWMC32...40			CWMC50...65			CWMC80			
	mm <sup>2</sup> (IEC)	1...16	1,5...16	1...16	2,5...25	6...35	2,5...35	4...35	6...35	4...35	
	AWG (UL)	14...8			14...1/0			10...1/0			
	mm <sup>2</sup> (IEC)	0,75...16	1...16	0,75...16	1...25	1,5...35	1...35	1,5...50	2,5...50	1,5...50	
	AWG (UL)	14...8			14...1/0			10...1/0			
	mm <sup>2</sup> (IEC)	1...16	1,5...16	1...16	2,5...35	6...35	2,5...35	4...35	6...35	4...35	
	AWG (UL)	14...8			14...1/0			10...1/0			
	IEC (N.m)	2...2,5		UL (lb.in)	22		IEC (N.m)	UL (lb.in)		40	
	IEC (N.m)	4 ... 6		UL (lb.in)	60		IEC (N.m)	UL (lb.in)		60	



WEG Automação  
www.weg.net  
10000797637.07



-PROIBIDO ACCIONAMENTO  
MANUAL.  
-MANUAL ACTIVATION IS  
PROHIBITED.  
-ACTIVACION MANUAL ESTÁ  
PROHIBIDA.  
-MANUELLE AKTIVIERUNG  
IST VERBOTEN